

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Caisson d'extraction CJMP-512-4M/AL - 23210512

Ventilateur certifié conforme à la norme UNE-60-601-2000, conforme aux besoins des chaufferies utilisant le gaz naturel. Structure anticorrosion fabriquée en aluminium (anti-étincelles). Isolation acoustique.

Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 100
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 100
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 275
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 1440
- Niveau sonore (décibels) : 50
- Intensité (ampères) : 0,6
- Puissance absorbée (watts) : 50
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : A= 330mm, B = 250mm, C = 280mm, ØD1 = 100mm, E1 = 53mm, ØD2 = 100mm, E2 = 59mm, F = 85mm, G = 159mm, H= 75mm, I = 90mm

