


S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## **THERMOSTAT CAPILLAIRE 2 ETAGES KRT28000 - 40021093**

Pour ce boîtier de commande **FRICO**, la gamme d'application est très large : chambres froides, guichets, portes tournantes, etc

- Régulateur de température à deux étages destiné à détecter les températures
- Possibilité de régler l'écart de température entre les étages (1 à 4 degrés)
- Marquage CE
- IP55
- Norme EN 60730



### Caractéristiques :

- Conformité RoHs : Non

