

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

FILTRE DE SORTIE CEM SK 3243.060/SK 3326.267 - **21029045**

Montage simplifié et entretien simple, bloquage des particules de diamètres supérieurs à 10 µm

Le filtre de sortie s'adapte aux ventilateurs de la gamme TopTherm pour un débit d'air de 550-770m³/h.

IP 55 avec cartouche filtrante fine.

IP 56 avec cartouche filtrante fine en fibres et capot de protection contre les jets d'eau sur le ventilateur (acier inoxydable et silicone).

Leur compatibilité ElectroMagnetique leur permet de s'intégrer dans **différents environnements tels que les infrastructures IT ou la distribution de courant...**

Caractéristiques :

- Indice de protection : 54
- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : -

