

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## **Ventilateur centrifuge DD 9/7.420.4. BRIDE ET SUPPORT - 30452013**

### Caractéristiques :

- Dimensions sortie d'air (L x h) : 232x262
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Vitesse (tours/minute) : 1380
- Intensité (ampères) : 4,6
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

