

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## Ventilateur W1G154-EG57-02 - 13530152

Facilité d'utilisation pour ce ventilateur 13530152  
**ebmpapst** dans le domaine des vitrines réfrigérées.



Ventilateur axial EC **W1G154-EG57-02 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales fauilles en matière plastique PP et anneau mural ESM.

- Sens d'air hélice vers fixations
- Homologation UL 1004-3; EAC; CSA C22.2 n° 77; VDE
- Conformité EN 60335-1 ; EN 60335-2-24 ; EN 60335-2-80 ; EN 60335-2-89; CE
- IP55
- Sens de rotation à gauche en regardant le rotor
- Isolation classe B
- Branchement électrique câble latéral
- Masse 0,9kg



### Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 115
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 355
- Diamètre (hélice ou turbine) : 154
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2700
- Intensité (ampères) : 0,17
- Puissance absorbée (watts) : 11
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

