



---

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

## **HCAS 146.A IIB 2-0.18T LG - 05011947**

Ce ventilateur centrifuge est destiné à l'extraction ou à l'insufflation d'air propre à légèrement poussiéreux, à faible débit et haute pression.

### Caractéristiques :

- Débit (m3/h) : 510
- Vitesse (tours/minute) : 3000
- Niveau sonore (décibels) : 63
- Puissance absorbée (watts) : 180